

Утверждаю:

Начальник ОРО Лит-1

В.А.Хлопочкин

«  2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 30-10/08-10
на ремонт приточной вентиляции в литейном цехе №1

Произвести заделку повреждений металлических воздуховодов систем приточной вентиляции, расположенных в литейном цехе №1. Размеры приведены в таблице №1.

таблица №1

№	наименование приточной вентиляции	место расположения повреждения	диаметр воздуховода, м	размер повреждения, мм	количество повреждений
1	П5А	В-Г/20-21 на высоте 6,5м	1,2	1900 x 500	3
2	П5А	Б-В/22-23 на высоте 6,5м	1,2	1900 x 500	2
3	П5А	Г-Д/22-23 на высоте 6,5м	1,2	1900 x 400	1
4	П5А	Б-В/22-23 на высоте 6,5м	1,2	1900 x 500	2

Заделку произвести металлическими листами толщиной 1 мм.

Вед.инженер-технолог


08.09.10

П.В.Шмелев

Согласовано:

Энергетик Лит-1



С.Н.Белоголовкин