

Утверждаю

Начальник литейного цеха №2

 С.Е.Шалаев

«30» «11» 20 10г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**№ 33-13/14-10 на текущий ремонт**

Объект Компрессор Ingersoll ML5,5

Инв.№ 125625

Владелец объекта Литейный цех №2 (аренда)

**1. Срок проведения работ:** декабрь 2010г.

**2. Общие требования к работе (услуге):**

Ремонт осушителя сжатого воздуха холодильного модели Ingersoll Rand Dry Star DS024 88354352, в составе компрессора ML5,5.

**3. Дополнительные требования к выполнению работы (услуги):**

Проведение пусконаладочных работ.

**4. Объем выполняемых работ:**

4.1. Замена компрессора в осушителе;

4.2. Заправка хладагента;

4.3. Ревизия электросхемы;

4.4. Пусконаладочные работы.

**5. Требование к технической документации:** нет

**6. Комплект чертежей:** нет

Начальник ОИ литейного цеха №2



А.П.Сильвачев

Согласовано:

Начальник ОРО



В.Г.Герасимов

Исп.

Каширин

73-49