



Утверждаю:
Первый заместитель
главного инженера
А.В. Кильдишев

Техническое задание

№ 2840/02 на экспертизу промышленной безопасности
(техническое обслуживание, экспертизу, диагностику, обследование и т.п.)

« _____ » _____ 2011 г.

Владелец объекта Теплоцех (60-30)

1. Срок проведения работ: Май - октябрь

2. Общие требования к работе:

Наличие лицензии Ростехнадзора на экспертизу ПБ и опыт работы не менее 5 лет. Выполнить работы в установленные сроки. При производстве работ соблюдать требования промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. При производстве работ применять исправные и сертифицированные инструмент, оборудование и материалы.

3. Дополнительные требования к выполнению работы (услуги).

Работы провести в соответствии с требованиями «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности» (ПБ 03-246-98), «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-574-03) и «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ 10-576-03).

4. Список документации, которую должен предоставить Исполнитель после выполнения работ (ТО, экспертизы, диагностики, обследования, разработке программ).

Заключение экспертизы, утверждённое Волжско-Окским управлением Ростехнадзора.

5. Перечень оборудования.

| № п/п | Подразделение | Объект экспертизы | Рег.№ | Инв. № | Вид экспертизы | Дата проведения | Дата выдачи заключения |
|-------|----------------|-----------------------|-------|--------|---|-----------------|------------------------|
| 1 | Теплоцех 60-30 | водогрейный котёл № 1 | 23982 | 2122 | Экспертиза ПБ, Внеочередное техническое освидетельствование | Август | Октябрь |
| 2 | Теплоцех 60-30 | водогрейный котёл № 2 | 26091 | 3984 | Экспертиза ПБ | Май | Июль |
| 3 | Теплоцех 60-30 | водогрейный котёл № 3 | 30900 | 7032 | Внеочередное техническое освидетельствование | Август | -- |
| 4 | Теплоцех 60-30 | паровой котёл № 5 | 16490 | 198 | Внеочередное техническое освидетельствование | Сентябрь | -- |
| 5 | Теплоцех 60-30 | фильтр газовый | 71066 | 145693 | Наружный и внутренний осмотр | Июль | -- |

И.о. начальника ОПК

Е.В. Абрамов

Согласовано:

Начальник теплоцеха

А.Н. Андреев