


ООО «ЗАВОД «МЕТАЛЛОФОРМ»



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
А.В. Рабеко

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 59

**на замену порошковых модулей
системы автоматического порошкового пожаротушения
технологических траншей № 1;2;3 и окрасочного участка прессового цеха**

Владелец
(заказчик) прессовый цех
наименование подразделения

Верно

06.04.10 *А.В. Рабеко*

г.Заволжье

- **Цель работ :** Указанные работы проводятся в технологических траншеях № 1,2,3 и окрасочном отделении прессового цеха

- В технологических траншеях порошковые модули типа «Буран – 2,5» располагаются на высоте 2600 мм. Требуется произвести замену порошковых модулей в количестве 50 шт.

- В окрасочном отделении порошковые модули типа «Буран – 2,5» располагаются на высоте 5000 мм. Требуется произвести замену порошковых модулей в количестве 36 шт.

2. Перечень предлагаемых работ :

- демонтаж старых модулей;

- установка извещателей пожарных тепловых в кол. 116 шт.;

- установка извещателей пожарных ИПР (пуск порошка) в кол. 6 шт.;

- замена провода КСВВ нг LS 4*0,5 общей протяженностью 300 м.;

- замена провода КСВВ нг FRLS 1*2*0,5 общей протяженностью 400 м.;

- установка коробки распределительной УК-2П в кол. 30 шт.;

- монтаж модулей тушения МПП-2,5 Буран общим количеством 86 комплектов;

- подключение установленных модулей в единую систему автоматического пожаротушения;

- производство пуско-наладочных работ;

- сдача выполненных работ;

- предоставление измененной конструкторской документации (если требуется);

- оформление акта принятия выполненных работ.

3. Требования заказчика :


- гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 24 месяцев;

- производство работ на производственных площадях прессового цеха производить в нерабочее время или с 16-00 до 7-00 с лестниц стремянок.

- произвести сдачу системы автоматического порошкового пожаротушения в работу и предоставить: конструкторскую документацию, паспорта и сертификаты на установленное оборудование и материалы.

4. Указанные работы проводит специализированная организация имеющая лицензию на указанные работы.

Начальник прессового цеха



06.04.11

дата

Н.А. Шипулин

расшифровка подписи

Зам.начальника цеха
по технической части




подпись

дата

А.Б. Жуков

расшифровка подписи

Механик цеха



подпись

дата

А.С. Горин

расшифровка подписи