

Название процедуры	Временная процедура организации и проведения закупок ТМЦ и услуг непромышленного назначения		Страница 1 из 1
Номер	Р-ДЗЛ-001		
Дата выпуска			
Дата изменения		Редакция №1	

ОЦНЗ-01/Ф4

Техническое задание

№ 16-00/24-195

Утверждаю:  
 Главный инженер ОАО «ЗМЗ»  
 А.Н. Тимагин

«    »    201   

на Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей  
 (кап. ремонт, текущий ремонт, сервисное обслуживание, модернизация и т.д.)

Объект теплотрасса завода

Инв. № 030003

Владелец объекта теплоцех ПГЭ СОО

1. Срок проведения работ сентябрь-октябрь 2011 года.
2. Общие требования к работе (услуге)  
Выполнить капитальный ремонт тепловой изоляции тепловых сетей.
3. Дополнительные требования к выполнению работы (услуги).  
Исполнитель работ предоставляет гарантийные обязательства на все виды выполненных работ и применяемые материалы (помимо гарантии изготовителя).
4. Объем выполняемых работ. Согласно ведомости объёма работ (прилагается).
5. Требования к технической документации  
Исполнитель работ представляет после выполнения работ по капитальному ремонту следующую техническую документацию:  
 - сертификаты качества, соответствия, документацию завода-изготовителя на применяемые материалы, полуфабрикаты.

Начальник теплоцеха

Шепелев С.А.

СОГЛАСОВАНО:

И. о. начальника ПГЭ

Хлебников Д.В.

8 (831 61) 6 51 35 Гусев М.К.

УТВЕРЖДАЮ

И. о. начальника производства главного энергетика ОАО «ЗМЗ» Д. В. Хлебников

\_\_\_\_\_ Г.

Наименование (объекта) стройки: Теплоцех

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

Капитальный ремонт теплоизоляции тепловых сетей

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Примечание
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м <sup>3</sup> изоляции	12,9	
2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной	1 м <sup>2</sup> поверхности покрытия изоляции	270,8	
3	Демонтаж: Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной	1 м <sup>2</sup> поверхности покрытия изоляции	82,5	
4	Демонтаж: Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м <sup>3</sup> изоляции	4,6	
5	Окраска грунтовкой ГФ-021 ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	1 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	70	
6	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами)	1 м <sup>3</sup> изоляции	4,6	
7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной	1 м <sup>2</sup> поверхности покрытия изоляции	82,5	
8	Погрузка отходов теплоизоляции и покрытия из стали оцинкованной в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы	1 т	2	
11	Перевозка отходов теплоизоляции автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10 т на расстояние 10 км	1 т	1,35	
12	Перевозка стали оцинкованной в м/лом автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10 т расстояние 1 км	1 т	0,65	

Начальник теплоцеха

С.А. Шепелев