

 А.В. Кильдишев

Техническое задание

№ 23-00/17 на Капитальный ремонт
(кап. ремонт, текущий ремонт, сервисное обслуживание,
модернизация и т.д.)

Объект Трубопровод к баку металлическому промстоков корпуса №3 в осях 1-29/И-Жв подвалах №17и25

Инв. № 50583

Владелец объекта ОАО «ЗМЗ», ЦРД

1. Срок проведения работ

декабрь 2011г.

2. Общие требования к работе (услуге)

Проведение работ не должно мешать действующему тех. процессу. Ежедневно, по окончании работ убирать рабочее место

3. Дополнительные требования к выполнению работы (услуги).

4. Объем выполняемых работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж существующего трубопровода диам.159 мм (резать по 2 м) с запорной арматурой Высота расположения трубопровода до 2,5 м	100 п.м.	1,7
2	Монтаж трубопровода диам.159 мм Высота монтажных работ трубопровода до 2,5 м	100 п.м.	2,255
3	Монтаж трубопровода диам.108 мм Высота монтажных работ трубопровода до 2,5 м	100 п.м.	0,01
4	Монтаж трубопровода диам.89 мм	100 п.м.	0,005
5	Монтаж трубопровода диам 76 мм	100 п.м.	0,005
6	Монтаж трубопровода диам 57 мм	100 п.м.	0,023
7	Монтаж трубопровода диам 40 мм, с установкой запорной арматуры 2 шт	100 п.м.	0,01
8	Монтаж трубопровода диам 32 мм, с установкой запорной арматуры 1 шт	100 п.м.	0,005
9	Монтаж фильтра ФСМ Ду32	шт	1
10	Монтаж фильтра ФСМ Ду40	шт	2
11	Монтаж фильтра ФСМ Ду50 (АДЛ)	шт	4
12	Монтаж фильтра ФСМ Ду65 (АДЛ)	шт	1
13	Монтаж фильтра ФСМ Ду80 (АДЛ)	шт	1
14	Монтаж фильтра ФСМ Ду100 (АДЛ)	шт	2
15	Монтаж фильтра ФСМ Ду150 (АДЛ)	шт	4
16	Монтаж арматуры фланцевой на условное давление до 4МПа диам. 150 мм	шт	4
17	Врезки в действующие сети диам.57-159 мм	шт	15
18	Окраска труб масляной краской за два раза	100м2	1,127
19	Гидравлическое испытание трубопроводов диам.108-159 мм	100 п.м.	3,955

5. Требование к технической документации

Представить сертификаты на используемые материалы

6. Комплект чертежей

ВК-132.59 изм.-1

