



Утверждаю:  
 Главный инженер  
 А.В.Кильдишев

**Техническое задание**

№ 10-100/04-09 на обследование «    »    2000г.  
 (техническое обслуживание, экспертизу, диагностику, обследование и т.п.)

Владелец объекта Экспериментальный цех (10-30)

1. Срок проведения работ: июль 2010г.
2. Общие требования к работе:  
Наличие лицензии на экспертизу ПБ и опыт работы не менее 5лет. Выполнить работы в установленные сроки, в выходные дни. При производстве работ соблюдать требования промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. При производстве работ применять исправные и сертифицированные инструмент, оборудование и материалы.
3. Дополнительные требования к выполнению работы:  
Проведение экспертного обследования вентиляционной трубы в соответствии с ПБ 03-445-02 с выдачей заключения.  
-Разработка технического задания на выполнение работ по обследованию;  
-Разработка и согласование с Волжско-Окским управлением Ростехнадзора «Программы обследования».
4. Список документации, которую должен предоставить Исполнитель после выполнения работ (ГО, экспертизы, диагностики, обследования, разработке программ).  
Заключение о техническом состоянии. (утверждение в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора не требуется).
5. Перечень оборудования.

№ п/п	Наименование оборудования	Марка/Модель	Инв. №
1	Промышленная вентиляционная труба	Кирпичная H=35.0 м.	20075

Начальник  
 Экспериментального цеха

А.В.Мокрышев

Согласовано:  
 Начальник ОПК

А.А.Дубровин

Исп. Медведев Б.П.  
 (специалист по экспл.оборудования)  
 т.71-59