




1	2	3	4
5	Заизолировать трубопровод полуцилиндрами из минваты.	Ø89 – 12 м.	
6	Трубы загрузить	Ø89 – 18 м. Ø76 – 400 м.	
7	Гидравлическое испытание и промывка т/п.	P=10 кгс/см <sup>2</sup>	

5. Требование к технической документации отсутствуют

6. Комплект чертежей

После выполнения работ выдать исполнительные чертежи.

Начальник АХО



Е.Н. Полещук

Согласовано:  
Начальник ПГЭ



А.И. Сорокин

Исп.  
Н.В. Смирнова  
тел. 62-83

