

Согласовано:  
Главный архитектор  
ОАО «ЗМЗ»

  
С.В. Кривенков

Утверждаю  
Главный инженер  
ООО «Завод «Металлоформ»

  
А.В. Рабеко

15.08.2016

Техническое задание № 37  
Ремонт примыкания кровли к фонарю в корпусе № 2.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ
1	Разборка кровли в 2 слоя из наплавляемого материала	252м <sup>2</sup>
2	Устройство примыкания кровли в 2 слоя из наплавляемого материала Унифлекс (ХПП-3, ЭКП-5)	252м <sup>2</sup>

Примечание: при составлении сметной документации учесть погрузку и вывоз строительного мусора на расстояние до 15 км.

Инженер по т/н УГА

Мастер АХЧ ООО «Завод «Металлоформ»



Т. В. Сачкова

Ю.Н. Осин