





Утверждаю:
Главный инженер

Техническое задание

«  200 

№ _____ Чистка нефтеловушек 5ого корпуса

Владелец объекта: ЦВКиОС

1 Срок проведения работ: июль 2010 года

2 Общие требования к работе:

- размеры нефтеловушки (2секции)

Длина – 24м, ширина – 6м, полезная глубина – 2,42м, полезный объем – 348,48м³

- Загрязнение составляет 60% от полезного объема – 209м³

- техника для проведения работ: экскаватор – 1шт, самосвалы для перевозки загрязнений на промполлигон - расстояние 15км


- 5% (приблизительно 10 м³) загрязнений – погрузка в ковш экскаватора вручную


3 Дополнительные требования к выполнению работы: исполнитель согласовывает вывоз загрязнений с территории завода со службой безопасности ОАО «ЗМЗ».

4 Список документации, которую должен предоставить Исполнитель после выполнения работ: отсутствует

5 Перечень оборудования.


№ п/п	Наименование оборудования	Марка/Модель	Инв. №
1	Система нефтеловушек и отстойников		20048

 Нач. ЦВКиОС

 Тимофеев И.В.

Согласовано:

Главный специалист по направлению


6.05.10

Сорокин А.И.

Исп.

(зам.нач.ЦВКиОС Паршин А.А. тел 7124)