



Утверждаю:
Главный инженер

Техническое задание

« _____ » _____ 200__

№ _____ Капитальный ремонт трубопровода
осветленной воды из бункера песка

Владелец объекта: ЦВКиОС

1 Срок проведения работ: август 2010 года

2 Общие требования к работе:


- пробивка проемов в конструкциях из кирпича, с последующей заделкой – 0,1м³
- демонтаж старой и монтаж новой стальной трубы с фланцами и сварными стыками на эстакадах, диаметр трубопровода наружный 273мм (материалы: отвод стальной 45 градусов – 1шт, фланец стальной плоский – 1шт., трубопровод стальной диаметр 273 мм – 18 метров *толщиной 5мм.*)
- трубопровод расположен на высоте 3м от поверхности земли.
- огрунтовка и окраска металлических поверхностей – 14,1 м²

3 Дополнительные требования к выполнению работы: монтаж и сдачу объекта после ремонта произвести в соответствии требованиям СНиП.

4 Список документации, которую должен предоставить Исполнитель после выполнения работ: необходимые документы на применяемые в работе материалы.


5 Перечень оборудования.

№ п/п	Наименование оборудования	Марка/Модель	Инв. №
1	Здание бункера для песка БОС		10050

 Нач. ЦВКиОС

Тимофеев И.В.

Согласовано:

Главный специалист по направлению  Сорокин А.И.

Исп.

(зам.нач.ЦВКиОС Паршин А.А. тел 7124)