

Название процедуры	Временная процедура организации и проведения закупок ТМЦ и услуг непроизводственного назначения		
Номер	Р-ДЗП-001		
Дата выпуска			Страница 1 из 1
Дата изменения		Редакция №1	

Утверждаю:

Техническое задание

Главный инженер
А.Н. Тимагин

№ 16-00/24-229 на Техническое обслуживание « » 201
оборудования узла ГВС

(техническое обслуживание, экспертизу, диагностику, обследование и т.п.)

Владелец объекта теплоцех ПГЭ СОО ОАО «ЗМЗ»

- Срок проведения работ
- Общие требования к работе (услуге)
 - работу по техническому обслуживанию оборудования узла ГВС (ТО) проводить организацией, имеющей разрешение завода-изготовителя оборудования на проведение ТО и ремонтов, с предоставлением свидетельства установленного образца;
 - после проведения ТО должны быть сохранены все настройки оборудования согласно технического проекта;
 - при проведении сервисного обслуживания применять расходные материалы, рекомендованные заводом-изготовителем;
 - все материалы для проведения ТО закупает подрядная организация.
- Дополнительные требования к выполнению работы (услуги).

Гарантия на все выполняемые работы не менее 24 месяцев.

- Список документации, которую должен предоставить Исполнитель после выполнения работ (ТО, экспертизы, диагностики, обследования, разработке программ).

По итогам проведённого ТО предоставить:

- технический отчёт с указанием параметров в сравнении с проектными;
- заключение о соответствии технического состояния оборудования узла ГВС техническому проекту, возможности дальнейшей эксплуатации, инструктажи и консультации (рекомендации по эксплуатации оборудования).

- Перечень оборудования.

№ п/п	Наименование оборудования	Марка/Модель	Инв. №
1.	Установка аппаратов ПСА-08, ПСА-09 для системы ГВС	ПСА	31214

Руководитель подразделения

Гл. специалист по промтеплоэнергетике –
начальник теплоцеха

С.А. Шенелев

Согласовано:

Главный специалист по направлению
Начальник ПГЭ

Д.В. Хлебников

Исп. начальник компрессорного участка теплоцеха Воронин В.А. 8 (83161) 6 51 35