

Утверждаю:
Зам. главного инженера
А.В. Кильдишев
2010г

Техническое задание

№ _____ на капитальный ремонт трубопроводов ливневой канализации в корпусе №3

Объект: ливневая канализация

Инв. № 010003

Владелец объекта ОАО "ЗМЗ", ЦЧД

1. Общие требования к работе (услуге)

Заменить опуски ливневой канализации из полипропилена на металл в осях Д-35; Д-39; Д-55; Д-57; Е-Ж/55, Г-39; Ж-45; Л-3,7,19 на высоте до 10метров.

Ежедневно, по окончании работ, убирать посторонние предметы, материалы, инвентарь

2. Дополнительные требования к выполнению работы (услуги).

Стыки между приёмной воронкой и трубопроводами ливневой канализации должны быть герметичными. После монтажа произвести гидравлическое испытание каждого участка трубопровода и предъявить представителю ЦЭКЭС

3. Объем выполняемых работ.

№ п/п	Наименование	Объём	Примечание
1.	Демонтаж п/п труб Ø100мм	30м	На высоте до 10м
2.	Демонтаж п/п отводов Ø100мм	20шт	-»-
3.	Монтаж труб стальных Ø100мм	30м	-»-
4.	Монтаж отводов стальных Ø100мм	20шт	-»-
5.	Монтаж патрубка- накладки Ø 200x100мм	10шт	-»-
6.	Монтаж переходов с ПВХ на сталь Ø100x100мм	10шт	-»-
7.	Заделка стыков между приёмной воронкой Ø100мм и стальной трубой Ø100мм	10шт	-»-
8.	Заделка стыков между стальной трубой Ø100мм и патрубком-накладкой Ø 200x100мм	10шт	-»-
9.	Установка инвентарных лесов	10раз	
10.	Разборка лесов	10раз	
11.	Перемещение лесов до	50м	
12.	Загрунтовать и покрасить трубу стальную Ø100мм	30м	На высоте до 10м

4. Требования к технической документации

Представить сертификаты качества на применяемые материалы, акты гидравлических испытаний.

5. Комплект чертежей

Не требуется

Начальник ПГЭ

А.И. Сорокин

Зам. начальника ЦЭКЭС

А.Ю. Астафьев