

Утверждаю :

Зам.гл.инженера

  
А.В. Кильдишев

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010г.

### Техническое задание

№ 17-20/01 на текущий ремонт  
(кап. ремонт, текущий ремонт, сервисное обслуживание,  
модернизация и т.д.)

Объект Здание заводоуправления

Инв.№ 10006

Владелец объекта Зайцева Е.Г.

1. Срок проведения работ **III кв. 2010г.**
2. Общие требования к работе (услуге) -
3. Дополнительные требования к выполнению работы (услуги)
  1. **Выполнение работ в нерабочие дни.**
  2. **Выполнение гидравлических испытаний после окончания работ.**
  3. **Внести изменения в документацию.**
  4. **Восстановление отделки.**
4. Объем выполняемых работ **Ремонт систем водоснабжения и канализации в сан/узлах заводоуправления в соответствии с прилагаемой дефектной ведомостью.**
- 5.

№ п/п	Наименование оборудования	Марка/модель	Инв.№
1.	<b>Сан.технические сети и приборы</b>		

6. Требование к технической документации -

7. Комплект чертежей -

Руководитель подразделения  
Главный архитектор

  
С.В. Кривенков

Согласовано :

Главный специалист по направлению  
Главный энергетик


  
А.И. Сорокин

Исп. : Начальник УОЗиС  
Зайцева Е.Г.  
62-83

**Ведомость дефектов**  
**на ремонт сетей водоснабжения и**  
**ремонт канализации.**

1. Вскрытие и восстановление облицовки стен на 2-м и 3-ем этажах в мужских санузлах, разм. в плане 1 м. х 1м. - 2 м. кв.
2. Замена гибкой подводки во всех санузлах : длиной 0,6 м. - 10 шт.  
длинной 0,3 м. - 10 шт.
3. Замена крана шарового на писсуарах на 2-м и 3-ем этажах в мужских санузлах - 2 шт.
4. Герметизация выпусков в канализацию :  
на 2-м этаже в мужском санузле - писсуар – 1 шт.  
на 3-ем этаже в мужском санузле - писсуар – 1шт.  
на 4 –ом этаже в женском санузле - раковина – 1 шт.  
- раковина – 2 шт.  
- биде – 1 шт.
5. Монтаж люков на 2-м и 3-ем этажах в мужских санузлах - 2 шт.
6. Дезинфекция.
7. Оформление технической документации.

Начальник УОЗиС



Е.Г. Зайцева